

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR obdrželo elektronickou poštou dne 16. 8. 2011 dotaz od pana Ing. Bc. Miroslava Valty, Pyrokontrol Trading & Consulting, týkající se oprávnění vykonávat kontroly hasicích přístrojů.

Dotaz:

při své praxi osoby odborně způsobilé v PO (č. osv. Š-OZO-48/2009) jsem se setkal s rozdílným výkladem ustanovení §10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., konkrétně odstavce 3).

Můj dotaz tedy zní:

Musí pro provádění pravidelných kontrol ve smyslu §10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., být osoba provádějící kontrolu provozuschopnosti PHP řádně oprávněna pro provádění kontrol výrobcem PHP, který stanovuje v průvodní dokumentaci k hasicímu přístroji požadavek na periodické přezkoušení těchto osob minimálně 1x za 3 roky u autorizované osoby výrobcem PHP?

Je požadavek na přezkoušení osob provádějících kontroly jejich výrobků daných výrobcem legitimní, a je tento v souladu s právním názorem GR HZS?

V příloze přikládám návrh na odpověď. Po schválení bude odpověď zaslána na adresu tazatele.

Vyřizuje: kpt. Ing. Blanka Menclová Špundová
Vedoucí oddělení technické prevence: plk. Ing. Zdeněk Hošek
Ředitel odboru prevence: plk. Ing. Rudolf Kaiser

MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 PRAHA 414

Praha dne 17. srpna 2011

Počet listů: 2

E-mail: miroslav.valta@pyrokontrol.cz

Odpověď na dotaz

Věc: stanovisko k oprávnění vykonávat kontroly a servis hasicích přístrojů

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR obdrželo elektronickou poštou dne 16. 8. 2011 dotaz od pana Ing. Bc. Miroslava Valty, Pyrokontrol Trading & Consulting, týkající se oprávnění vykonávat kontroly hasicích přístrojů. K dané problematice uvádíme následující.

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností vychází z ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Společné požadavky na projektování, montáž a kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a hasicích přístrojů jsou v podrobnostech uvedeny v ustanovení § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). V tomto ustanovení je uvedeno, že osoba, která provádí kontrolu provozuschopnosti těchto zařízení musí splnit podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení nebo hasicího přístroje.

- 1) Z výše uvedeného vyplývá, že v této souvislosti požadavky dané právními předpisy z hlediska revize tlakových nádob v souladu se zákonem č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů bude splňovat osoba-revizní technik vlastníci platné oprávnění vydané Technickou inspekcí České republiky (před 1. 1. 2010 Institutem technické inspekce Praha).
- 2) Další požadavky na osobu oprávněnou provádět kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů jsou dány přílohou A ČSN ISO 11602-2. Oprávněná osoba musí absolvovat výcvik „při výkonu zaměstnání“ nebo praxi po dobu nejméně 3 měsíců a musí se zúčastnit výcvikového kurzu. Doporučená délka kurzu má být nejméně 32 hodin. Oprávněná osoba musí na konci výcvikového kurzu úspěšně absolvovat zkoušku. Zkouška musí být provedena pod dozorem nezávislého orgánu uznaného národními odpovědnými orgány. Výcvikový kurz musí vést výrobce nebo jiný

kvalifikovaný a uznáný orgán. Oprávněná osoba musí navštěvovat obnovovací kurz alespoň každých pět let.

- 3) Splněním požadavků stanovených průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení a hasicího přístroje se rozumí proškolení osoby podle konkrétní průvodní dokumentace za podmínek podle předchozího odstavce. Proškoleným osobám vydává oprávnění k provádění kontrol konkrétních typů hasicích přístrojů výrobce nebo jím zmocněná osoba. Pokud je konkrétní výrobce hasicího přístroje členem Profesionální komory požární ochrany, lze považovat úspěšné absolvování kurzu za splnění požadavků k provádění kontrol provozuschopnosti hasicích přístrojů jen v případě, že toto není v rozporu s průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu hasicího přístroje. Pokud je v průvodní dokumentaci konkrétního výrobce uvedeno, že kontroly budou provádět jen pracovníci výrobce nebo jím pověřené osoby, pak školení provedené Profesionální komorou požární ochrany, Českomoravským svazem výrobců a opravářů hasicích zařízení a požární techniky a ostatními nezávislými orgány nelze v takových případech akceptovat.

Jakékoliv kontroly hasicích přístrojů je oprávněna provádět pouze osoba, která splňuje všechny výše uvedené požadavky.

Tento názor vychází z platné právní úpravy a Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vydává toto stanovisko jako gestor zákona o požární ochraně a předpisů vydaných k jeho provedení.

plk. Ing. Rudolf Kaiser v. r.
ředitel odboru prevence